



„CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax: (22) 435 56 13



AC 158

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr W156

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.04.198.2041, z późniejszymi zmianami) potwierdza się, że:

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF® MB-78EI i ALUPROF® MB-60E EI

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w załączniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez Firmę

EVERPROF Sp. z o.o.

ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin

w Zakładzie Produkcyjnym

EVERPROF Sp. z o.o.

ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin

spełniając wymagania określone w

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6006/2016

Producent wykonał wstępne badania typu, wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań.

Zakład Certyfikacji przeprowadził, w ramach systemu oceny zgodności 1, ocenę zgodności badań typu, wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 23 kwietnia 2015 r. i jest ważny do **10 czerwca 2021 r.**, o ile ważna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, zakładowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

Barbara Jaspińska
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 29 sierpnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI W156

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF® MB-78EI i ALUPROF® MB-60E EI

Niniejszy certyfikat obejmuje:

- drzwi systemu ALUPROF® MB-78EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym, z doświetlami bocznymi, z nadświetlem lub bez:
 - o klasach odporności ogniowej EI₂ 15, EI₂ 30, EI₂ 45, EI₂ 60 oraz EW 30 (tylko jednoskrzydłowe) wg PN-EN 13501-2+A1:2010 i/lub
 - o klasach dymoszczelności S_a, S_m wg PN-EN 13501-2+A1:2010 – w przypadku drzwi z progiem z uszczelnieniem uszczelkami przylgowymi oraz drzwi bez progu z listwą opadającą.
- drzwi systemu ALUPROF® MB-60E EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym, z doświetlami bocznymi, nadświetlem lub bez, o klasach odporności ogniowej EI₂ 15 i EI₂ 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
- drzwi systemu ALUPROF® MB-60E EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym, bez progu z listwą opadającą:
 - o klasach odporności ogniowej EI₂ 15, EI₂ 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010 i/lub
 - o klasach dymoszczelności S_a, S_m wg PN-EN 13501-2+A1:2010.

Drzwi przeciwpożarowe rozwierane systemów ALUPROF® MB-78EI oraz ALUPROF® MB-60E EI, z funkcją dymoszczelności lub bez, są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych, przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-78EI wynoszą:

H x S = 2500 mm x 1400 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych

H x S = 3006 mm x 1100 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych (ze skrzydłem z poprzeczką w przypadku wypełnienia nieprzeziernego lub mieszanego)

H x S = 2500 mm x 2500 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych

H x S = 3006 mm x 2184 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych (ze skrzydłem z poprzeczką w przypadku wypełnienia nieprzeziernego lub mieszanego)

Maksymalna wysokość drzwi rozwieranych przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-78EI z nadświetlem wynosi 4000 mm. Minimalna wysokość skrzydła klapy (okna technicznego) wynosi 600 mm, a minimalna szerokość – 500 mm.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych, przeciwpożarowych systemu ALUPROF® MB-60E EI wynoszą:

H x S = 2475 mm x 1400 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych,

H x S = 2475 mm x 2580 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.

Maksymalna wysokość drzwi rozwieranych, przeciwpożarowych systemu ALUPROF® MB-60E EI z nadświetlem wynosi 4000 mm. Minimalna wysokość skrzydła klapy (okna technicznego) wynosi 600 mm, a minimalna szerokość – 500 mm.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych, dymoszczelnych oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-60E EI wynoszą:

H x S = 2250 mm x 1200 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych,

H x S = 2250 mm x 2400 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.

Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi systemów ALUPROF® MB-78EI, ALUPROF® MB-60E EI mogą być stosowane:

- w warunkach odpowiadających 3. klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich, średnich i ciężkich – w przypadku drzwi systemu ALUPROF® MB-78EI,
- w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich i średnich – w przypadku drzwi systemu ALUPROF® MB-60E EI.

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję drzwi systemów ALUPROF® MB-78EI, ALUPROF® MB-60E EI mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001:

- C1, C2 i C3 – w przypadku drzwi z kształtowników lakierowanych powłokami proszkowymi lub anodowymi powłokami tlenkowymi,
- C1, C2, C3 i C4 – w przypadku drzwi z kształtowników lakierowanych powłokami proszkowymi, których połączenia zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przenikanie czynników korozyjnych do ich wnętrza i powierzchni styków.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

Barbara Jaśpińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 29 sierpnia 2016 r.